

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu
des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/1959 modifié)

N° RA24-0089

Valable 5 ans à compter du 18 avril 2024

Matériau présenté par : TECNOELETTRA s.r.l.
Via per Cadrezzate, 11
21020 BREBBIA (VARESE)
ITALIE

Marque commerciale : PLENUM PPS

Description sommaire :

Panneaux rigides à base de polystyrène expansé ignifugé, utilisés en tant que plenum.

Masse volumique nominale : 30 kg/m³.

Epaisseur nominale : 20 mm.

Agent d'expansion : pentane.

Coloris : gris clair.

Nature de l'essai : Essai par rayonnement
Essai de persistance de flamme
Essai pour matériaux thermofusibles : essai de goutte

Classement :

M1 valable pour toute application
pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée à priori
Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° DSSF-24-30110 annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Fait à Champs-sur-Marne, le 27 mai 2024

**La Référente Technique
Etudes et Essais Feu**

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures pour le compte de
Clotilde ETIEMVRE
(clotilde.etiemvre@cstb.fr)
Date : 27/05/2024 10:43:55
Signé avec le mot de passe à
usage unique envoyé par email :
277334

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Siège social > 84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 84 12 – reaction@cstb.fr – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS