

Sommige thermostaten hebben een te lage uitgaande stroom om de AC-ventilator van de FRESH-ventilo-convector aan te sturen. Of u de SDP-kaart nodig heeft wordt bepaald door de combinatie van thermostaat en het FRESH-model (in de modellen 4 tot 7 is de SDP reeds ingebouwd):

Certains thermostats ont un courant de sortie trop faible pour contrôler le ventilateur AC du ventilo-convecteur FRESH. Si vous avez besoin de la carte SDP est déterminé par la combinaison du thermostat et du modèle FRESH (dans les modèles 4 à 7, le SDP est déjà intégré) :

Some thermostats have too low output current to control the AC fan of the FRESH fan coil unit. Whether you need the SDP card is determined by the combination of thermostat and FRESH-model (in models 4 to 7 the SDP is already built in):

FRESH + SDP ?		i-Com	i-Basic 1	i-Basic 2	i-Basic 3	i-Digit 0-1-2-3	TRI/F1.2.0	CD11	i-10	i-20	i-25	i-30	i-50	i-60	i-70	503FA	503BUS+DIN5	S-MOD	FAN01
Mod. 1		-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○
Mod. 2		-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○
Mod. 3		-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○
Mod. 4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
Mod. 5		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
Mod. 6		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
Mod. 7		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●

- De SDP is nodig en nog niet ingebouwd in de FRESH unit  
Le SDP est nécessaire et n'est pas encore intégré à l'unité FRESH  
The SDP is needed and not yet built into the FRESH unit
- De SDP is niet nodig  
Le SDP n'est pas nécessaire  
The SDP is not needed
- De SDP is nodig en reeds ingebouwd in de FRESH unit  
Le SDP est nécessaire et déjà intégré à l'unité FRESH  
The SDP is needed and already built into the FRESH unit



FRESH Geschikte Regelaars / Controllers / Régulation compatibles:

