

Passiv'Haus - PHPP
Saisie de la pompe à chaleur HRC70
Selon la norme EN14511

Appareil

HRC70
17-20-25-35

Marque

Auer
Type
PAC HRC70



HRC70 17 kW

	COP				
	-15	-7	2	7	20
25	2,16	2,70	4,31	5,39	6,74
35	2,16	2,70	3,92	4,90	6,13
45	1,84	2,30	3,14	3,92	4,90
55	1,83	2,00	2,56	3,20	4,00
65	1,63	1,70	2,20	2,60	3,25

	P_ABS				
	-15	-7	2	7	20
25	2,93	3,19	3,52	3,71	4,19
35	3,40	3,70	3,23	3,40	3,84
45	3,86	4,20	4,02	4,23	4,78
55	4,93	4,80	4,75	5,00	5,65
65	5,24	5,70	5,48	5,77	6,52

	P_CAL				
	-15	-7	2	7	20
25	6,32	8,59	15,18	19,98	28,22
35	7,35	9,99	12,66	16,66	23,53
45	7,11	9,66	12,60	16,58	23,42
55	9,02	9,60	12,16	16,00	22,60
65	8,55	9,69	12,06	15,00	21,19

HRC70 20 kW

	COP				
	-15	-7	2	7	20
25	1,94	2,42	3,87	4,84	6,05
35	2,48	3,10	3,52	4,40	5,50
45	2,16	2,70	3,00	3,60	4,50
55	1,85	2,30	2,40	3,00	3,75
65	1,65	1,90	2,10	2,60	3,25

	P_ABS				
	-15	-7	2	7	20
25	3,85	4,18	4,62	4,86	5,49
35	4,14	4,50	4,86	4,46	5,04
45	4,97	5,40	5,60	5,36	6,06
55	5,72	6,40	5,96	6,27	7,09
65	5,93	7,30	7,14	6,92	7,82

	P_CAL				
	-15	-7	2	7	20
25	7,45	10,12	17,88	23,53	33,23
35	10,27	13,95	17,11	19,62	27,72
45	10,73	14,58	16,80	19,30	27,26
55	10,58	14,72	14,30	18,81	26,57
65	9,79	13,87	14,99	17,99	25,41

HRC70 25 kW

	COP				
	-15	-7	2	7	20
25	2,02	2,53	4,05	5,06	6,33
35	2,00	2,50	3,40	4,60	5,75
45	1,84	2,30	2,90	3,80	4,75
55	1,88	2,10	2,56	3,20	4,00
65	1,67	1,90	2,20	2,70	3,38

	P_ABS				
	-15	-7	2	7	20
25	4,50	4,89	5,41	5,69	6,43
35	5,24	5,70	6,03	5,22	5,90
45	5,70	6,20	8,28	6,21	7,02
55	6,94	7,20	6,83	7,19	8,12
65	7,20	8,50	8,64	8,15	9,21

	P_CAL				
	-15	-7	2	7	20
25	9,11	12,38	21,88	28,79	40,67
35	10,49	14,25	20,50	24,01	33,92
45	10,50	14,26	24,01	23,60	33,33
55	13,05	15,12	17,49	23,01	32,50
65	12,02	16,15	19,01	22,01	31,08

HRC70 35 kW

		COP				
		-15	-7	2	7	20
25		1,94	2,42	3,87	4,84	6,05
35		2,32	2,90	3,50	4,40	5,50
45		1,92	2,40	2,80	3,50	4,38
55		1,92	2,00	2,48	3,10	3,88
65		1,71	1,70	2,20	2,50	3,13

		P_ABS				
		-15	-7	2	7	20
25		6,88	7,48	8,26	8,70	9,83
35		7,64	8,30	8,86	7,98	9,02
45		8,56	9,30	10,89	9,91	11,20
55		10,11	11,10	10,30	10,84	12,25
65		10,49	12,30	12,27	12,40	14,01

		P_CAL				
		-15	-7	2	7	20
25		13,32	18,10	32,00	42,10	59,47
35		17,72	24,07	31,01	35,11	49,60
45		16,43	22,32	30,49	34,69	48,99
55		19,41	22,20	25,54	33,60	47,47
65		17,94	20,91	26,99	31,00	43,79