

## VENTILATION HYGROREGLABLE

Attaché à l'avis technique n° 14.5/17-2268\_V1

Délivré à  
**ANJOS VENTILATION**

Roche Blanche  
FR-01230 TORCIEU

### Pour les produits suivants


Bouches d'extraction hygroréglables  
Systèmes de ventilation mécanique hygroréglable  
(références et caractéristiques données en annexe)

## ANJOS

ALIZÉ HYGRO TEMPO Cuisine  
ALIZÉ HYGRO TEMPO Salle de bains WC  
ALIZÉ HYGRO VISION Salle de bains WC  
ALIZÉ HYGRO Salle de bains  
(pour logements individuels)

Fabriqués dans l'usine :  
ANJOS VENTILATION  
Roche Blanche  
FR-01230 TORCIEU

### Identification du produit :

 01/01-CHY3-2268

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, sous licence du CSTB, dans les conditions fixées par les exigences techniques CSTBat n°035 en vigueur.

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION accorde le droit d'usage de la marque CSTBat à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les exigences générales de la certification CSTBat et par le référentiel de certification mentionné ci-dessus, sauf décision ultérieure à la présente certification.



CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES

Organisme  
accrédité  
n° 5-0517  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Date de début de validité : **06/03/2018**  
Effective date : 03/06/2018

Date de fin de validité : **31/12/2024**  
Expiry date : 12/31/2024

Etabli à Paris, le 19 mars 2018

Pour EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  
Le Directeur Général



Sylvain COURTEY

Certificat CERTITA N°: **35.96**

Quiconque présente ce certificat doit également produire  
in extenso l'Avis Technique correspondant.

Annexe au certificat n° 35.96  
de la société **ANJOS VENTILATION**

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

Conformité à l'Avis Technique n°14.5/17-2268\_V1

Marque Commerciale : **ANJOS**

Dénomination commerciale	Type		Caractéristiques aérauliques						Caractéristiques acoustiques	
			Qmin	Qmax	HRmin	HRmax	Qtemp		Lw à 136Pa et 60%HR	Dn,e,w(C)
							Débit	Durée		
			Sous 80Pa				Sous 70 ou 80 Pa (4)		dB(A)	(dB)
(m³/h)	(m³/h)	(%)	(%)	(m³/h)	(min)					
ALIZÉ HYGRO TEMPO 10-40/90 cuisine	HC02	(1)	10 <sup>-0+3</sup>	40 <sup>-0+12</sup>	50 +/- 5	80 +/- 5	90 <sup>-0+27</sup>	30 +/-6	35	55
ALIZÉ HYGRO TEMPO 10-45/135 cuisine	HC05	(1)	10 <sup>-0+3</sup>	45 <sup>-0+13.5</sup>	20 +/- 5	55 +/- 5	135 <sup>-0+40.5</sup>	30 +/-6	35	55
ALIZÉ HYGRO 5-40 Salle de bains	HB01		5 <sup>-0+3</sup>	40 <sup>-0+12</sup>	45 +/- 5	80 +/- 5	-	-	35	56
ALIZÉ HYGRO 10-40 Salle de bains	HB02		10 <sup>-0+3</sup>	40 <sup>-0+12</sup>	50 +/- 5	80 +/- 5	-	-	35	56
ALIZÉ HYGRO 10-45 Salle de bains	HB03		10 <sup>-0+3</sup>	45 <sup>-0+13.5</sup>	25 +/- 5	60 +/- 5	-	-	35	56
ALIZÉ HYGRO 15-45 Salle de bains	HB04		15 <sup>-0+4.5</sup>	45 <sup>-0+13.5</sup>	20 +/- 5	50 +/- 5	-	-	35	56
ALIZÉ HYGRO TEMPO 5-40/30 Salle de bains WC	HT01	(2)	5 <sup>-0+3</sup>	40 <sup>-0+12</sup>	45 +/- 5	80 +/- 5	30 <sup>-0+9</sup>	30 +/-6	35	56
ALIZÉ HYGRO VISION 5-40/30 Salle de bains WC	HV01	(3)								
ALIZÉ HYGRO TEMPO 15-45/40 Salle de bains WC	HT04	(2)	15 <sup>-0+4.5</sup>	45 <sup>-0+13.5</sup>	20 +/- 5	50 +/- 5	40 <sup>-0+12</sup>	30 +/-6	35	56
ALIZÉ HYGRO VISION 15-45/40 Salle de bains WC	HV04	(3)								
ALIZÉ HYGRO TEMPO 15-45/45 Salle de bains WC	HT05	(2)	15 <sup>-0+4.5</sup>	45 <sup>-0+13.5</sup>	47 +/- 5	77 +/- 5	45 <sup>-0+13.5</sup>	30 +/-6	35	56
ALIZÉ HYGRO VISION 15-45/45 Salle de bains WC	HV05	(3)								

- (1) Commande manuelle ou électrique (230 volts, 12 volts ou à piles))  
(2) Commande manuelle  
(3) Commande électrique (230 volts, 12 volts ou à piles))  
(4) Sous 70 Pa pour les ALIZÉ HYGRO TEMPO Cuisine  
Sous 80 Pa pour les ALIZÉ HYGRO TEMPO / VISION Salle de bains WC

*Qmax : Débit maximal*

*Qmin : Débit minimal*

*Qtemp : Débit temporisé*

*Lw : Niveau de puissance acoustique*

*Dn,e,w(C) : Isolement acoustique normalisé*

Fin de liste