



Interface série RS485 pour Déshumidificateurs Hidros type INSE.10

Carte série selon le protocole MODBUS RS485. L'installation de la carte permet de connecter le déshumidificateur Hidros à un système de gestion du bâtiment avec le protocole MODBUS. Ce système vous permet de lire/régler à distance tous les paramètres de l'unité. Câblage comme indiqué sur le schéma. Toute inversion de polarité entraînera l'arrêt du fonctionnement de l'appareil. L'adresse série est configurée en usine à l'adresse 1. Voir notre téléchargement pour la liste des variables MODBUS.

Marque

- Emicon

Utilisation

- Vendu uniquement comme accessoire pour les déshumidificateurs SBA-A de Hidros